

各都道府県板金工業組合 理事長 様

一般社団法人日本建築板金協会  
事務局

当文書は各組合事務局宛のみに配  
信しておりますので、関係各位へ  
の転送等をお願いします。

第 40 回 全国建築板金競技大会  
「技能競技の部 (ZIC)」 課題への質問と回答

前略 標記について下記の通り回答いたしますので、ご査収下さい。


草々

記

<質問 技能競技②>

製品の外観について

『美観』 8、耳巻きの状態で銅板で銅線 10 番線を巻き込む際隙間がありますが、良好な状態とは、具体的に何ミリ位開いていけばよいのでしょうか。



<回答 技能競技②>

良好な状態について、下から見て銅線が見えない状態としてください。  
隙間について具体的な数値は示しません。

質問者の図面をそのまま掲載していますので、見づらい可能性があります。

本文書は近日中に全板連グループのウェブサイト内「全国建築板金競技大会」にも掲載いたしますので、そちらも合わせて御参照下さい。

【第 40 回全国建築板金競技大会 課題への質問と回答 配信履歴】

①平 29 日板協発第 15 号(平成 29 年 8 月 8 日付 配信)